

Confirmamos que el producto

Sto G Mesh

Cumple con los siguientes requisitos técnicos:


Tabla: Datos Físicos

Ensayo	Método Testeo	Criterio	Resultado
Entramado	VIAS 001 (STO Alemania)	Medición de laboratorio	7 x 8 mm
Densidad	VIAS 003 (STO Alemania)	Muestreo	210 g/m ²
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	Después de 28 días expuesta al clima exterior	> 2.400 en sentido longitudinal > 2.400 en sentido transversal
Resistencia a la tracción y a los álcalis	EN ISO 13934-1	Después de 28 días en solución alcalina (ETAG 004 Standard)	> 1.200 en sentido longitudinal > 1.200 en sentido transversal

Santiago, Chile

Octubre 2021

Sto Chile Limitada



Pilar Castillo G.

Jefa Área de Soporte Técnico