

Confirmamos que el producto

## Sto Profinish

Cumple con los siguientes requisitos técnicos:

**Tabla: Datos Físicos**

<b>Ensayo</b>	<b>Metodo Testeo</b>	<b>Criterio</b>	<b>Resultado</b>
Transmisión de vapor de agua (Perms de EE.UU.)	ASTM E-96 Método B	28 días	30 perms
Intemperización acelerada	ASTM G-154	300 horas	Sin efectos
Índice de amarillez	ASTM E-313	300 horas	Sin cambios
Adherencia	ASTM C-297	28 días	> 6 kgf/cm <sup>2</sup> sobre concreto
VOC (g/L)	Este producto cumple con las normas de emisión de la EPA de EE.UU. (40 CFR 59) y la South Coast AQMD (Norma 1113) referente al contenido de orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) aplicables a recubrimientos arquitectónicos. VOC menos de 50 g/L.		

Santiago, Chile

Febrero de 2021




---

Pilar Castillo G.  
Jefa Área Soporte Técnico