

Confirmamos que el producto

## Sto Propasta 1:1

Cumple con los siguientes requisitos técnicos:

**Tabla: Datos Físicos**

Ensayo	Metodo Testeo	Criterio	Resultado
Adhesión (psi)	ASTM C-297 Modificada	> 15 psi o sin falla del adhesivo	> 300 psi a Concreto
Resistencia al impacto	EIMA 101.86	Clasificación Estándar de Impacto	Aprobó
VOC (g/l)	Este producto cumple con las normas de emisión de la EPA de EE.UU. (40 CFR 59) y la South Coast AQMD (Norma 1113) referente al contenido de orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) aplicables a recubrimientos arquitectónicos. VOC menos que 50 g/L.		

Santiago, Chile

Octubre 2021

Sto Chile Limitada



Pilar Castillo G.

Jefa Área de Soporte Técnico